**Утверждаю»**

ВРИО директора,
ФИЦ Биотехнологии РАН
_____Садыхов Э.Г.
«.»_____2019 г.

# ИНСТРУКЦИЯ
## о мерах пожарной безопасности в местах для курения.

В местах для курения должны соблюдаться правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции.

**1. Общие положения.**

1.1. Места для курения устанавливаются приказом руководителя предприятия.
1.2. Курительные комнаты должны быть площадью не менее 8 кв.м.
1.3. Оснащены самостоятельной системой вентиляции, с объемом воздухообмены 10 куб.м/ч., системой отопления.
1.4. Полы и стены должны быть из негорючих материалов.

**2. Требования правил пожарной безопасности.**

2.1. Место для курения обозначается соответствующими знаками пожарной безопасности «Место курения».
2.2. Устанавливается металлическая урна.
2.3. Должно быть обеспечено постоянное наличие воды в урне не менее трети от объема урны.
2.4. Урна должна очищаться с периодичностью не реже 1 раза в 4 часа.
2.5. Место для курения должно быть обеспечено огнетушителем.
2.6. Постоянно содержать помещение в чистоте.
2.7. Курение в неустановленных местах запрещается.

**3. Действия в случае пожара.**

3.1. Поставить в известность руководство предприятия, немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. **101**, назвав при этом точный адрес, что и где горит, наличие опасности людям, свою фамилию.
3.2. Организовать оповещение и эвакуацию рядом находящихся людей, встречу городских пожарных подразделений.
3.3. Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Главный инженер Меньшиков П.Г.
Начальник отдела охраны труда, техники безопасности и противопожарной профилактики Балихина Т.А.